

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: [gu.mchs.sml@yandex.ru](mailto:gu.mchs.sml@yandex.ru)

Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 309, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 48 / 1 / 26**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении  
«Красноборская санаторно-лесная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от

« 25 » февраля 2021 года № 48 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
12 ч. 00 мин. « 22 » марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 31 » марта 2021 г. проведена проверка

начальником отделения надзорной деятельности ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской  
области майором внутренней службы Кочановым Александром Николаевичем, проведена проверка помещений и территории Смоленское  
областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении «Красноборская  
санаторно-лесная школа» по адресу: г. Смоленск, п. Красный Бор

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся  
в длительном лечении «Красноборская санаторно-лесная школа» Пупенковой Татьяной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	Высота вторых эвакуационных выходов из корпуса № 2 в свету менее 1,9 м.	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное. Свод правил (СП 1.13130) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.8	Срок устранения- 01.12.2021	
2.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Срок устранения- 01.12.2021	



	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 6.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут

- руководители федеральных органов исполнительной власти,
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
- руководители органов местного самоуправления,
- собственники имущества,
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными, за обеспечение пожарной безопасности,
- должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности  
 ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР  
 Главного управления МЧС России по Смоленской области  
 А.Н. Кочанов


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » марта 2021 г.



« 31 » марта 2021 г.

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Директор смоленского областного государственного бюджетного  
 общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся  
 в длительном лечении «Красноборская санаторно-лесная школа»  
 Пупенкова Т.П.

(должность, фамилия, инициалы)