

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатам _____ **плановой выездной** _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от " 21 " апреля 2021 г. № 02-282

214022, Смоленская область, г.
Смоленск, п. Красный Бор
(место составления акта)

« 21 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области: Киреева Лиана Сергеевна специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении **плановой выездной** проверки в отношении:

смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Красноборская санаторно-лесная школа»

ИНН 6729004540, ОГРН 1026701464020)

(юридического лица/индивидуального предпринимателя: наименование, ИНН, ОГРН, КПП, дата и орган регистрации; иные идентифицирующие признаки)

В ходе проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации ст. 11. ст. 24 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в следующем:

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – стены в спальном корпусе №2 имеют повреждение (отслаивание отделочных материалов), не допускающее его влажную обработку и дезинфекцию; стена под подоконником в кабинете пятого класса имеет повреждение (отслаивание штукатурки), не допускающее его влажную обработку и дезинфекцию;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.8, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - складское помещение пищеблока для хранения продукции не оборудовано прибором для измерения температуры воздуха.

(указать нарушение с разъяснением положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:

Смоленскому областному государственному бюджетному общеобразовательному учреждению для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Красноборская санаторно-лесная школа»

1. в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – обеспечить целостность стены в спальном корпусе №2, допускающую возможность влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: обеспечить целостность стены под подоконником в кабинете пятого класса, допускающую возможность влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.8, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – оборудовать складское помещение пищеблока прибором для измерения температуры воздуха.

(описать конкретные действия необходимые к исполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 01.12.2021

(указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден.

Директор Пупенкова Татьяна Петровна

“ 21 ” апреля 20 21 г.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а):

Директор Пупенкова Татьяна Петровна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 21 ” апреля 20 21 г.

Должностное лицо: специалист-эксперт Киреева Лиана Сергеевна

“ 21 ” апреля 20 21 г.

(подпись)